ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HE97.B.00049/24

Серия RU № 0498148

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". ОГРН: 1227700203543, ИНН: 9724078456. Адрес юридического лица: 115304, Россия, г. Москва, муниципальный округ Царицыно вн. тер. г., ул. Каспийская, д. 22, к. 1 стр. 5, этаж 5, помещ./ком. 9/17В. Адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, г. Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19 строение 3, этаж 4, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HE97 от 17.08.2023 г. Телефон: +7(495) 248-15-14, адрес электронной почты: info@nitspb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кубань – Акрилат».
Место нахождения (адрес юридического лица): 352700, Россия, Краснодарский край, район Тимашевский, город Тимашевск, улица Науменко, дом 2Б. ОГРН 1172375063145. Телефон: +7(86130)58-58-0, адрес электронной почты: sales2@kubanakrylat.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кубань – Акрилат».
Место нахождения (адрес юридического лица): 352700, Россия, Краснодарский край, район Тимашевский, город Тимашевск, улица Науменко, дом 2Б.

ПРОДУКЦИЯ

Средство огнезащиты древесины и материалов на её основе: состав пропиточный огнебиозащитный марки «ОБЗ-1», плотностью от 1,03 г/см³ до 1,14 г/см³, выпускаемый по ТУ 20.59.59-011-19132655-2021 «СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-282/09-2024 от 27.09.2024 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ПромПожТест» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ОС78); акта анализа состояния производства № ПБ043-229.24-02 от 21.08.2024 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (аттестат аккредитации № RA.RU.11HE97), подписанного: Минаевым Дмитрием Олеговичем, Куценко Кристиной Николаевной и Михеевой Александрой Викторовной. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний (Переиздание)» (пункты 5.1 и 5.2). Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при поверхностной пропитке с расходом не менее 600 г/м² (без учета технологических потерь). Состав устойчив к старению. Условия хранения, гарантийный срок хранения и срок службы огнезащитной обработки согласно Приложению № 1 на одном листе (бланк № 1001612). Сертификат соответствия серийно выпускаемой продукции распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (10.06.2024 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.09.2024 **ПО** 29.09.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Тарунтаев Денис Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Смолин Павел Юрьевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НЕ97.В.00049/24

Серия RU № 1001612

Условия хранения: в герметично закрытой таре в складских помещениях на поддонах. Во время хранения избегать механических факторов повреждения тары. Температурный режим хранения в пределах от плюс 5°С до плюс 40°С.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Срок службы огнезащитной обработки: не менее 5 лет в закрытых отапливаемых и неотапливаемых жилых и нежилых помещениях (при температуре от минус 60°С до плюс 40°С и относительной влажности до 85%).

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Тарунтаев Денис Александрович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Смолин Павел Юрьевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845